



Eskilstuna  
kommun



# Tillfällig övernattning

Logivårdar

Goda hållbara möten

# Agenda

- Säker övernattnig
- Ordningsregler
- Ansvarsfördelning
- Risker
- Vanliga brister
- Övriga frågor



# Säker övernattning

- Brandvarnare/detektor

## Utrymningsvägar:

- ✓ Tydligt skyltade
  - ✓ Helt fria från material
  - ✓ Lätt öppningsbara
- 
- Vaken logivärd
  - Ledare i varje klassrum/utrymme



# Säker övernattning

## Persontäthet

- ✓ Varje person ska ha minst 3 kvadratmeter att disponera

## Släckutrustning

- ✓ Inomhusbrandpost eller handbrandsläckare ska finnas tillgängligt.

## Information

Alla som vistas i lokalerna ska informeras om säkerhets- och ordningsregler, utrymningsvägar och släckutrustning.



# Ordningsregler

- ✓ Dörrar får inte ställas upp genom att ställa saker i vägen, utan de ska hållas stängda i största möjliga utsträckning.
- ✓ Stolar, bänkar eller andra lösa inventarier får under några som helst omständigheter lagras i korridorer eller trapphus.
- ✓ Matlagning, kaffekokning etc. ska ske på anvisad plats
- ✓ Inga levande ljus eller annan öppen eld.
- ✓ Ingen rökning.
- ✓ Ingen pyroteknik, brandfarliga vätskor eller liknande.





Eskilstuna  
kommun



# Ansvarsfördelning

Vem ansvarar för vad?

Goda hållbara möten

# Uthyrarens ansvar

(Dagarna innan)

Kontrollera att:

- ✓ Utrymningslarmet är kontrollerat och fungerar
- ✓ Släckutrustning finns lättillgängligt
- ✓ Utrymningsvägarna är lättframkomliga och går enkelt att
- ✓ Utrymningsskyltar fungerar
- ✓ Det finns inga brandfarliga gaser eller vätskor i lokalen
- ✓ Brandcellsgränserna är intakta
- ✓ Det finns utrymningsplaner
- ✓ Det finns två oberoende utrymningsvägar från



# Ansvarig kontaktperson

(Ledare från gästade lag)

## Den ansvarige kontaktpersonen ska:

- Vara myndig
- Övernatta i lokalen tillsammans med barnen/ungdomarna
- Vara kontaktbar på telefon under hela vistelsen
- Ha fyllt i den bifogade blanketten för förteckning över dem som övernattar. Blanketten ska sparas på övernattningsstället.
- Organisera och utse en utrymningsorganisation (vem gör vad om en utrymning sker)
- Informera de övernattande så att alla kan utrymma på ett enkelt och säkert sätt samt visa var utrymningsvägarna finns.
- Se till att alla känner till utrymningsplanen och var uppsamlingsplatsen är
- Kontrollera att utrymningsvägar inte är blockerade. Se till att sovplatser och utrustning inte är placerat så att det inte går att utrymma på ett snabbt och effektivt sätt.

# Ansvarig Logivärd

## Brandskydds rond under pågående vistelse

Detta dokument innehåller de kontrollpunkter som ska kontrolleras av den tillfälliga hyresgästen under uthyrningstiden. Brandskydds ronden ska genomföras minst en gång varje kväll under hyresperioden. De brister som upptäcks ska åtgärdas omedelbart.

Om problem uppstår som ni inte kan hantera själva på plats, ta kontakta arenavärd på tel. 016–7105555 (knappval 5) för att få hjälp.

| Nr | Kontrollpunkt   | Ok | Kommentar |
|----|---|----|-----------|
| 1  | Finns det en vaken person på plats?   |    |           |
| 2  | Finns minst en ledare/vuxen person i varje sovsal?  |    |           |
| 3  | Är antalet personer i sovsalarna samma eller färre än vad som är tillåtet?  |    |           |
| 4  | Är samtliga utrymningsvägar fria från brännbart material och lösa föremål? (exempelvis: väskor, madrasser, stolar, bänkar mm)                   |    |           |
| 5  | Alla invändiga dörrar är stängda?   |    |           |
| 6  | Alla entrédörrar är stängda och låsta?  |    |           |
| 7  | Är brandsläckarna lättåtkomliga?  |    |           |
| 8  | Syns alla utrymningsskyltar bra (ej övertäckta)?  |    |           |
| 9  | Är grenkontakter endast anslutna i vägguttag?   |    |           |
| 10 | Är elektrisk utrustning endast placerade i anslutning till logivärd eller motsvarande? (exempelvis: vattenkokare, kaffebryggare, kokplattor mm) |    |           |

# Risker



Vilka är de största riskerna kopplade till brand under cupen?



Prata med den du sitter bredvid

# Vanliga brister

- Blockerade utrymningsvägar
- Övertäckta utrymningsskyltar
- Uppställda dörrar
- Skarvsladd på skarvsladd
- Egen kaffebryggare/kokplatta
- Sten i ytterdörr för enkel passage in



# Oåtkomlig brandsläckare

- Låst skåp
- Nyckel borta från luckan
- Blockerade släckare



# Blockerade utrymningsvägar

Stora entrén i skolan och den enklaste vägen att ta sig ut var blockerad av:

- ✓ Roll-ups
- ✓ Plastpåse som hindrar dörrarna att öppnas



# Flera brister...

- Lysande skylt över dörr övertäckt
- Dörren blockerad av madrass, skor, boll mm



# Frågor?

