



# Pumphus information 2017

Storgrundet: Samfällighetsförening





# Daglig kontrollplan

Pumphuset ska kontrolleras dagligen av våra medlemmar, enligt följande checklista. Schema finns på [Laget.se](http://Laget.se) och pumphusansvariga hittar ni på sista sidan.

- Vätskenivå behållare för kaliumpermanganat ska vara över 40 liter, dvs ovanför utmärkt nivå markering.
  - Om vätskenivån är för låg, kontakta pumphusansvarig (Margaretha Olofsson Lundberg)
- Doseringspumpen ska lysa grönt
  - Om den inikerar röd, kontakta pumphusansvariga direkt.
- Vattenpumpen, lyssna om det är ett "gurglande" missljud och varvtalet "rusar", dvs om det kan ha kommit luft in i pumpen
  - Om missljudet, kontakta kontakta pumphusansvariga direkt



# Underhållsplan regelbundet 2017

Följande ska regelbundet kontrolleras av pumphusansvariga.

- Pumphus underhåll (ansvarig: Urban Bäckström)
  - Varje vecka Vattennivå hydrofortanken
  - Varje vecka Vattennivå av vattentanken
  - 2 ggr per år (maj/aug) Rening av vattentanken
  - 1 ggr per år (aug) Byte av filter (sandfilter behållaren)
- Kaliumpermanganat påfyllning/inköp- delat ansvar:
  - Juni till September (ansvarig: Margaretha Olofsson Lundberg)
  - September till Maj (ansvarig: Urban Bäckström)
- Vattenkvalite (ansvarig: Margaretha Olofsson Lundberg)
  - Maj Dricksvattenprov/ Råvattenprov
  - Juli Dricksvatten prov
  - September Dricksvatten prov



# Planerat underhåll 2017

Planerat underhåll som koordineras av pumphusansvariga

- Planerade aktiviteter
  - Augusti/ Sept. Avluftningsskruv vattenpump förbättras
  - Augusti/ Sept. Nivåmätare hydrofortank rengörs
  - Augusti/ Sept. Backspolning service- byte värmekable/ bygga skydd
- Frågor att undersöka
  - Rensning av pumphåll, hur kan det göras?
  - Mäta vattentillströmningen, hur kan det göras?



# Pumphusansvariga

Felrapportering eller övriga tekniska frågor görs direkt till någon av följande personer

- Urban Bäckström 070-247 5454 (Drift problem)
- Peter Larsson 070-254 8179 (Drift problem)
- Birger Åhlund 070-548 8637 (Drift problem)
- Margaretha Olofsson Lundberg 070-634 3691 (Påfyllning av kaliumpermanganat)

Övriga frågor adresseras och skickas till styrelsens email adress:  
[storgrundet.skeh@gmail.com](mailto:storgrundet.skeh@gmail.com)

